Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области
в г. Сызрани
446001,г. Сызрань,
ул. Советская, 100

место выдачи

Предписание

№ 17-05/253 от 04.06.2019г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений

Зам. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани
Кныш Лариса Владимировна

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении плановой выездной проверки:

Наименование юридического лица: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основнаяобщеобразовательная школа №28 имени Кавалера Ордена Красной Звезды С.Ф. Уразлина городского округа Сызрань Самарской области

Фактический адрес:446015, Самарская область, г. Сызрань, ул. Мира, 5 Б.

Юридический адрес:446015, Самарская область, г. Сызрань, ул. Коммунистическая, 21-А.

ИНН: 6325007754

ОГРН: 1116325002870

Тел.: 34-21-01

Рассмотрев предоставленные документы: акт проверки юридического лица №17-05/198 от 04.06.2019г, протоколы об административном правонарушении №17-05/547, №17-05/548, №17-05/550 от 04.06.2019г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Предлагаю:

1. В соответствии требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия потолков и стен в помещениях: 1 младшей группы, средней группы, старшей группы, старшей А группы, подготовительной группы, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Срок – 12.08.2019г.

2. В соответствии требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия полов в помещениях 1 младшей группы, старшей А группы.

Срок – 12.08.2019г.

3. В соответствии требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия потолков и стен в помещениях прачечной.

Срок – 12.08.2019г.

4. В соответствии требованиям п. 7.7., приложения 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в групповых источники искусственного освещения разместить параллельно светонесущей стене.

Срок – 12.08.2019г.

5. В соответствии требованиям п.п. 4.29., 13.2., 15.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организовать эксплуатацию (работу) пищеблока в соответствии с имеющимся набором помещений с учетом исключения возможности контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а также ассортимента вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий.

Срок – 12.08.2019г.

6. В соответствии требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отремонтировать систему вентиляции в горячем цехе.

Срок – 12.08.2019г.

7. В соответствии требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на стенах, потолках и полу в пищеблоке восстановить целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия.

Срок – 12.08.2019г.

8. В соответствии требованиям п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» моечные и производственные ванны в столовой подключить к канализации с обеспечением воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приёмной воронки, устроенной выше сифонных устройств.

Срок – 12.08.2019г.

9. В соответствии требованиям п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в примерном меню наименования блюд и кулинарных изделий обеспечить в соответствии их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур (порядковому номеру рецептур); в примерном 10-ти дневном меню не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие два дня.

Срок – 12.08.2019г.

10. В соответствии требованиям п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» обеспечить хранение продуктов питания с соблюдением температурного режима, установленного производителем.

Срок – 12.08.2019г.

11. В соответствии требованиям п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок ответственному лицу делать записи в графе «условия хранения и конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку)»).

Срок – 12.08.2019г.

12. В соответствии требованиям п.п. 15.1., 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» и главы №1 «МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах № 4237-86» соблюдать технологию приготовления готового блюда «каша «Геркулес» молочная, вязкая», выполнить контрольные лабораторно-инструментальные исследования калорийности.

Срок – 12.08.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №28 имени Кавалера Ордена Красной Звезды С.Ф. Уразлина городского округа Сызрань Самарской области

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100, кабинет 7 в **установленные сроки**

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об устранении нарушений законодательства предусматривает административную ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Зам. начальника территориального отдела		Кныш Л.В.
(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)